



Stahlstützen im DG bei nicht ausgebautem Spitzboden		
	M 1 : 10	DETAIL 507
	25.02.2014, ja	

## Regeldetail 507

---

- ① — Sparren gemäß Statik / Vollsparrendämmung gemäß EnEV
- ② — Diffusionsoffene Unterspannbahn
- ③ — Konterlattung d/b = 3/5 cm
- ④ — Lattung gemäß Ausschreibung
- ⑤ — Dachpfanne
- ⑥ — PE-Folie als Dampfbremse zur Herstellung der Luftdichtigkeit  $s_d \geq 2,0$  m (DIN 4108), Folie an der Wand verkleben/einputzen
- ⑦ — Lattenunterkonstruktion d/b = 2,4 / 8 cm
- ⑧ — Gipskartonplatte d = 1,25 cm als raumseitiger Abschluss
- ⑨ — Dauerelastische Fuge (Eigenleistung / bauseits)
- ⑩ — Mittelpfette gemäß Statik
- ⑪ — Nagelplatten
- ⑫ — Distanzstück (Vollholz oder Brettschicht)
- ⑬ — Zangenlage gemäß Statik / Wärmedämmung gemäß EnEV
- ⑭ — Stütze gemäß Statik
- ⑮ — Innenputz 1,5 cm
- ⑯ — Gitex
- ⑰ — Kellenschnitt

Stahlstützen im DG bei nicht ausgebautem Spitzboden		
	M 1 : 10	DETAIL 507
	25.02.2014, ja	